



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 г. Выборга» (МБДОУ «Детский сад №13 г. Выборга») г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.37-а тел.: (8-813-78) 2-42-39, (8-813-78) 2-78-41 факс: (8-813-78) 2-42-39 ИНН 4704022150 КПП 470401001 e-mail: dsad13_2017@mail.ru сайт: http://13vbg.tvoyasadik.ru/

Руководителям обществ, предприятий и учреждений, индивидуальным предпринимателям.

11.11.2024 г. №29

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 г. Выборга», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения поставщика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на **техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и системы передачи сигнала о пожаре (Приложение 1)**.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок **до 20 ноября 2024 года** направить на адрес электронной почты: **dsad13_2017@mail.ru** предложения условий и цены на работы по **техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и системы передачи сигнала о пожаре**.

Срок выполнения работ: с 01 января 2025 года и до 31 декабря 2025 года.

Срок действия договора: с 01 января 2025 года и до 31 декабря 2025 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Адрес объекта: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 37-а.

Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств за счёт средств бюджета муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Расчеты за выполненные работы проводятся ежемесячно на основании двустороннего акта о выполненных работах, в течение 5 календарных дней после его подписания обеими сторонами.

Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим данный вид услуг.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: специалист по закупкам Учреждения **Дмитриева Анастасия Александровна**, номер телефона +7 953 340 19 65, e-mail: **dsad13_2017@mail.ru**

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Заведующий

А.Г. Рудакова



Регламент технического обслуживания

1. Система пожарной сигнализации.

(ГОСТ Р 59638-2021)

Перечень работ	Периодичность выполнения работ	
1. ТО ИП, выносных устройств индикации ИП	Осмотр один раз в 6 мес.	Контроль функционирования один раз в год
2. ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)	Осмотр один раз в 1 мес.	Контроль функционирования один раз в 3 мес.
3. ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики	Осмотр один раз в 1 мес.	Контроль функционирования один раз в 6 мес.
4. ТО модулей ввода, модулей вывода	Осмотр 1 раз в год	Контроль функционирования один раз в год
5. Комплексные испытания на работоспособность СПС	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями	
6. Замена технических средств СПС	В соответствии с графиком замены или при необходимости	
7. Ремонт СПС	При необходимости	
8. Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания	При необходимости	
9. Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС	В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС	

2. Система оповещения и управления эвакуацией

(ГОСТ Р 59639-2021)

Перечень работ	Периодичность выполнения работ
1. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т.п.)	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца
2. Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ	Ежеквартально
3. Проверка работоспособности СОУЭ	Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками
4. Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ	В соответствии с графиком замены или при необходимости
5. Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ	Один раз в 1 мес.